



Alcances generales:  
 Simbología

| SIMBOLOGÍA |   |              |                 |
|------------|---|--------------|-----------------|
| SIMBOLO    | DESCRIPCION   | NORMA C.F.E. | ESPECIF. C.F.E. |
| ● (X)      | POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 13.00 m DE ALTURA Y 800 Kg/m <sup>3</sup> DE RESISTENCIA NORMA CFE, POR-13-600 EXISTENTE | PCR-13-600   |                 |
| ● (X)      | POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 8.50 m DE ALTURA Y 400 Kg/m <sup>3</sup> DE RESISTENCIA NORMA CFE, POR-8-400             | PCR-8-400    |                 |
| ● (X)      | POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 7.00 m DE ALTURA Y 800 Kg/m <sup>3</sup> DE RESISTENCIA NORMA CFE, POR-7-800             | PCR-7-800    |                 |
| —          | LÍNEA AEREA EN MEDIA TENSION, 3F-4H, 28kV EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE.   |              |                 |
| —          | LÍNEA AEREA DE BAJA TENSION, 3F-4H, 28kV EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE.  |              |                 |
| —          | LÍNEA AEREA DE BAJA TENSION, 3F-4H, 28kV, EXISTENTE CONDUCTORIAL CFE PROPIEDAD DE CFE.                                  |              |                 |
| —          | RETENIDA DE BANQUETA  | REA          |                 |
| —          | RETENIDA DE POSTE A POSTE (RPP)   | RPP          |                 |
| —          | LARRANA EXISTENTE TIPO CANCHA DE COBY Y BRUZO TUBULAR, MONTE A POSTE  |              |                 |

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

Revisó \_\_\_\_\_ Validó \_\_\_\_\_  
 Revisó proyecto \_\_\_\_\_ Validó área técnica \_\_\_\_\_  
 Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan

Nombre del proyecto:  
 Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Mante, ubicada en calle Sonora, colonia el Mante, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:  
 Levantamiento de la Infraestructura Eléctrica en Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público

No. Contrato:  
 DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-066-2022

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
 Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de Área:  
 Arq. Angela Jazmín Vargas Olmedo

Empresa:  
 COCISA S.A. DE CV

Proyectista:  
 Ing. Enrique Boanerges Buenrostro Cortez

Ubicación:  
 Col. El Mante, Zapopan, Jalisco

Fecha: Mayo 2022  
 Escala: Indicada

Acotaciones:  
 Clave:  
 Metros UD-MAN-ELE-01

01 Planta Escala 1:150

| CUADRO DE DISPOSITIVOS LINEA AEREA |            |                  |               |           |           |          |
|------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| No.                                | TIPO       | ESTRUCTURAS TIPO | EQUIPO        |           | CAPACIDAD | RETENIDA |
|                                    |            |                  | MEDIA TENSION | LUMINARIA |           |          |
| <b>UNIDAD DEPORTIVA EL MANTE</b>   |            |                  |               |           |           |          |
| 1                                  | PCR-13-600 | VS20/2R3/1P2     |               | OV15      |           |          |
| 2                                  | PCR-13-600 | VA20/1R3/1R2     |               | OV15      |           | REA      |
| 3                                  | PCR-13-600 | VR20/VR20        | CCF           |           |           | REA      |

