



- Alcances generales:
- Símbología**
- LINEA DE ALUMBRADO PÚBLICO. CONFORMADA POR 2 CABLES ALFÉ DE ALUMINO CALIBRE 4 AWG, ALUMINA EN BANCO DE DUCTO 90x90x100, 2" DE DIÁMETRO PROTECTADO.
 - RESISTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO APE DE POSTE, DE 40 X 40 X 80 CM, CON VARILLO Y CONTORNADO DE ANILLO GALVANIZADO PROTECTADO.
 - RESISTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO APE DE POSTE, DE 40 X 40 X 80 CM, CON VARILLO Y CONTORNADO DE ANILLO GALVANIZADO PROTECTADO.
 - MODULO DE LUMINARIA LED PARA VALOR DE 1000 LUMENS, 100 W, 10000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 100-277VOLT, 60-120 HZ, OPTICA 60°, CON SPORTING CAP, APORTE DE 1000 LUMENS EN EL BANCO DE DUCTO PARA CADA LUMEN, METALADA EN POSTE METALICO CON COCOCIRCULAR A 7.5 MTS. PERFORA BICELA EN BRAZO DE 1.8 M PROTECTADA.
 - VARILLA PARA TIERRA DE 16 MM X 3.5 METROS CON PROTECTOR PROTECTADA.
 - TRANSFORMADOR GUERRERANA CON TUBO CONDUIT PEGADO DE PARED GRUESA DE 1.10" PROTECTADO.
 - POSTE DE CONCRETO DE 60 EXISTENTE.
 - LUMINARIA LED EXISTENTE.
 - OTROS DE REGISTRO EN METROS.

NOTAS:

- De no respetarse las especificaciones fotométricas de la luminaria, materiales eléctricos y equipos eléctricos no se garantiza se cumplan los parámetros antes enunciados, toda omisión a la memoria técnica y al proyecto en general será responsabilidad de quien ejecute la obra, ya que al llevarse a cabo no se garantiza el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y por tanto la recepción de obra por parte de la Dirección de Alumbrado Público de Zapopan.
- Se realizará la sustitución de Control y Medición existente por motivo de actualización de cargas al circuito.

LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, REVISO Y DA VOTO BUENO AL PRESUNTO PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL ... DE ... DE ...	VALIDO
REVISOR	VALIDO
REVISOR PROYECTO	VALIDO AREA TECNICA
Vo. Bo.	
Vo. Bo. DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZAPOPAN	

Nombre del proyecto:
 Calle 16 de Septiembre entre Carretera a Saltillo e Independencia, Col Miguel Hidalgo

Contenido del plano:
 PLAN DE DISEÑO ELECTRICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

No. Contrato:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguilar Escatela

Jefe de área:
 Responsable del proyecto:

Ubicación:

Fecha:
 Escala: INDICADA
 Acoñaciones: Clave:

