



- Alcances generales:
- Simbología**
- LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO. CONFORMADA POR 2 CABLES XLPE DE ALMINDO CALIBRE 4 AWG. ALUMBRADO EN BANCO DE DUCTO 90x90x100. 2" DE DIAMETRO PROTECTADO.
 - REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO A PE DE POSTE. DE 40 X 40 X 80 CM. CON MARGO Y CONTORNADO DE ANILLO GALVANIZADO PROTECTADO.
 - REGISTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO A PE DE POSTE. DE 40 X 40 X 80 CM. CON MARGO Y CONTORNADO DE ANILLO GALVANIZADO PROTECTADO.
 - MONTAJE DE LUMINARIA LED PARA MALA CLIMA 800X110X100. 100W. 120V. 100-120V. OPTICA 60°. CON SPORTING CAP. 4000LM. 100000 HORAS DE VIDA ÚTIL. 100000 HORAS DE VIDA ÚTIL. METALIZADA EN POSTE METALICO CONO CIRCULAR A 7.5 MET. PERFORA BICELA EN BRAZO DE 1.8 M. PROTECTADA.
 - VARILLA PARA TIERRA DE 16 MM X 3 METROS CON PROTECTO. PROTECTADA.
 - TRANSICION AEREO-GUERRERANA CON TUBO CONDUIT FIDUCIADO DE PARED GRUESA DE 1.10". PROTECTADO.
 - POSTE DE CONCRETO DE QJE EXISTENTE.
 - LUMINARIO LED EXISTENTE.
 - < X m > COTAS DE REGISTRO EN METROS.

NOTAS:

- De no respetarse las especificaciones fotométricas de la luminaria, materiales eléctricos y equipos eléctricos no se garantiza se cumplan los parámetros antes enunciados. Toda omisión a la memoria técnica y al proyecto en general será responsabilidad de quien ejecute la obra, ya que al llevarse a cabo no se garantiza el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y por tanto la recepción de obra por parte de la Dirección de Alumbrado Público de Zapopan.
- Se realizará la sustitución de Control y Medición existente por motivo de actualización de cargas al circuito.

LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN, REVISO Y DA VISO BUENO AL PRESENTE PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO A PARTIR DEL _____ DE _____ DE _____.

REVISOR: _____ VALIDO AREA TECNICA: _____

VO. BO. DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ZAPOCAN

Nombre del proyecto:
Calle Ruben Dario entre Nogal y Unicornio, Col La Higuera

Contenido del plano:
PROYECTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO

No. Contrato:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
Arq. Edwin Aguilar Escatell

Jefe de área: _____ Responsable del proyecto: _____

Ubicación:

Fecha:
 Escala: **INDICADA**
 Acotaciones: _____ Clave: _____

