




01 Planta de detalles  
d.1  
1:200




07 Banca  
d.2  
1:10




06 Detalles estructurales  
d.1  
1:10




02 Planta de cimentación  
d.1  
1:200




03 Alzado transversal estructural  
d.1  
1:200



04 Intersección de dalas y castillos  
d.1  
1:25



05 Sección tipo de muro  
d.1  
1:25



ESPECIFICACIONES PARA CONSTRUCCION DE MUROS

MATERIALES A USAR

ACERO DE REFUERZO EN CASTILLOS Y DALAS  $f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$   
CONCRETO PARA COLADOS DE

BLOCK O TABIQUE PARA MUROS  $f_b = 40 \text{ kg/cm}^2$   
ES LA RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION (NORMAS 2.2)

MORTERO PARA PEGAR MUROS  $f_m = 125 \text{ kg/cm}^2$   
EN EL MORTERO LA RELACION VOLUMETRICA ENTRE ARENAMAQUINA DE CEMENTANTES SE ENCONTRARA ENTRE 2.25 Y 3 (NORMAS 2.2)

REQUISITOS DE CONSTRUCCION

EL ESPESOR DE LAS JUNTAS NO EXCEDERA DE 2cm

LAS DIMENSIONES DE LOS TABIQUES O BLOCKS NO DEBEN DIFERIR EN MAS DEL 3% DE LAS NOMINALES (ESPECIFICADAS)

EL DESPLOME DE LOS MUROS NO SERA MAYOR DE 0.004 VECES SU ALTURA O DE 1.5cm

LA DESVIACION MAXIMA DEL ANCLAJE DEL REFUERZO VERTICAL NO SERA MAYOR DE 1.6, DE NO SER ASI, SE PROLONGARA UNA BARRA ADECUADAMENTE ANCLADA.

EL CONSTRUCTOR DEBERA SUJETARSE AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN SUS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA", LAS NORMAS CITADAS SE REFIEREN AL MISMO REGLAMENTO.

Nombre del proyecto:  
Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Primaria Felipe Carrillo Puerto (T/M), clave 14DPR3735C, Primaria Mariano Azuela (T/V), clave 14DPR3894R, y renovación del parque barrial adjunto (Afuera), incluyen: accesibilidad universal, banquetas, cruces peatonales y obras complementarias, calle Paseo de las Galateas, Jardines de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Contenido del plano:  
Plano de detalles de bodega y jardinera

No. Contrato:  
DOPI-MUN-RM-IE-LP-020-2023

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
Arq. Edwin Aguiar Escatrel

Jefe de área:  
Arq. Angela Jazmin Vargas Olmedo

Responsable del proyecto:  
Arq. Andrea Rivas Rodríguez

Ubicación:  
Col. Jardines de Tabachines, Zapopan, Jalisco

Fecha: Febrero 2023

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave: AF-TAB-DET-01