



Especificaciones:

- TUBERIA AGUAS NEGRAS
PVC SANITARIO DE NORMA
- TUBERIA AGUAS GRISES
PVC SANITARIO DE NORMA
- TUBERIA DE VENTILA
PVC SANITARIO DE NORMA
- TUBERIA DREN DE CONDENSADOS
PVC CED-40
- SENTIDO DE FLUJO
- POZO DE VISITA
- COLADERA HELVEX 24 EN VERTEDEROS
- COLADERA HELVEX 24-CHJI BAÑOS
- COLADERA HELVEX 25-CHJI 3 BOCAS DE BAJO DE LAVABOS

- NOTAS:
- Todos los diámetros están indicados en mm. Acolotaciones en metros.
 - La tubería y conexiones de la instalación de drenajes sanitarios en interior pvc sanitario y ventila en pvc sanitario.
 - La tubería sanitaria deberá ser probada hidrostáticamente a una presión de 0.5 kg/cm² durante 30 min, en la cual no debe presentarse pérdida de presión apreciable. Los registros deberán contar con una separación máxima de acuerdo con normas de la cna o el reglamento de construcción.
 - Las uniones entre tubo y conexiones en las redes de pvc se realizarán con cemento solvente de viscosidad media. En las uniones entre tubo y conexiones porcelánicas se deberá usar cinta sellón de 1" de ancho. Las trayectorias son indicativas, de ser deberán hacer ajustes de acuerdo a la estructura y la topografía.
 - Las tuberías deben identificarse de acuerdo con el código de colores de la norm 026-199-2008.

- NOMENCLATURA:
- B.A.N. BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
 - B.A.G. BAJANTE DE AGUAS GRISES
 - S.T.V. SUBE TUBO DE VENTILA
 - R. REGISTRO DE AGUAS NEGRAS
 - N.P.T. NIVEL DE PISO TERMINADO
 - N.A.T. NIVEL DE ARRASTRE DE TUBO
 - PEND. PENDIENTE DE TUBERIA
 - T.R. TAPON REGISTRO
 - L.B.L. LECHO BAJO LOSA
 - 20-10-00-1% DIAMETRO-LONGITUD-PENDIENTE

Nombre del proyecto:
 Construcción del centro comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos y obras complementarias, etapa 01.

Contenido del plano:
 Proyecto Sanitario (nivel 1)

No. Contrato:
 DOPI-NUMERO DE CONTRATO PENDIENTE-2023
 Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda
 Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel
 Jefe de área:
 Ing. Adhad Yigael Gurroa Soto
 Responsable del proyecto:
 Ing. Andrés Martínez Gutiérrez

Ubicación:
 Av. Valle de los Molinos S/N, Colonia Valle de los Molinos, C.P.45200, Zapopan, Jalisco

Fecha: Octubre 2023
 Escala: Indicada
 Acotaciones: Metros Clave: Número:
 Revisión: 01 IS-03



1 INSTALACION SANITARIA
 NIVEL 1
 1:125



2 BAÑOS - NIVEL 1
 1:50

3 COCINA - NIVEL 1
 1:50