











# Especificaciones banqueta:

1. Banqueta de 10 cm de espesor de concreto premezclado  $f_c=200$  kg/cm<sup>2</sup>.
2. Corte con disco de diamante hasta 1/3 de espesor de la losa y hasta 3 mm de ancho.
3. Ingreso vehicular concreto de 10 cm de espesor pre-mezclado resistencia  $f_c=200$  kg/cm<sup>2</sup> y reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10.
4. Machuelo tipo "I" prefabricado, medidas 12 x 25 x largo variable.
5. Anillos (considerar 1@ 2 módulos de losas de pavimento) y arbolado (Olivio negro, arriayán, guayabo-fresa 2m de altura 2" Ø base del tronco).
6. Canefla con adoquín forma trapezo, con medidas: 9.8 x 13.30 x 22.6 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm<sup>2</sup>, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
7. Rampa vehicular con adoquín forma trapezo, con medidas: 10 x 11 x 22 cm y 6 cm de espesor, color negro, con una resistencia de 250 kg/cm<sup>2</sup>, asentar en cama de arena fina espesor 4 cm, previo escarificado del terreno natural de 15 cm de espesor.
8. Guarnición tipo "I" en sección 35-20x45 y corona de 15 cm de altura por 20x15 cm, de concreto premezclado  $f_c=250$  kg/cm<sup>2</sup>.
9. Guarnición losa de ajuste en sección 45 x 20 cm de concreto  $f_c=250$  kg/cm<sup>2</sup>, L.T.M.A. 19 mm, I.T.N, premezclado, incluye: cimbrá, desmolda, colado, materiales, desperdicios, curado, mano de obra, equipo y herramienta.



Alcances generales:



Nombre del proyecto: Pavimentación y mejoramiento del entorno urbano de las calles Granados y Las Tullas, incluye: peatonalización, modernización de redes básicas de alcantarillado, distribución y distribución; Infraestructura urbana y obras complementarias. Colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Detalles tipo.

No. Contrato: DOP-MUN-R33-PAV-LP-042-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escalante

Jefe de área:

Ing. Norberto Esau Romero Joya

Responsable del proyecto:

Zapopan, Jalisco

Fecha: mayo 24

Escala: Indicada

Acotaciones: Metros

DET-01