



Consideraciones para instalaciones sanitarias

- Probar tubería de drenaje a una presión hidrostática de 3m. columna de agua, sostenida durante 15min. mínimo, con agregado de anilina azul o roja, para la detección de posibles fugas.
- Cementar el apoyo a los sanitarios con sellador o similar.
- La pendiente mínima para desagües horizontales será de 2%
- Diámetro de tubería indicado en pulgadas.
- Las alturas para las descargas sanitarias en el mobiliario, de N.P.T. son las siguientes:
 - Tarja ————— 0.55m
 - Lavabo ————— 0.55m
 - Lavabo para discapacitados ————— 0.55m
- Utilizar este plano de instalación sanitaria en las referencias indicadas únicamente, validar con el

Nombre del proyecto:
Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela,

Isométrico proyecto alcantarillado sanitario

DOBL MUN. PB. IM. LP. 063-2024

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Jefe de área: _____ Responsable del proyecto: _____

Ing. Adhad Yigael
Gurrola Soto

Ing. Andrés
Martínez Gutiérrez

Ubicación: **Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del**

Norte: Fecha: Junio 2024

Escala: Indicada

Revisión: 00 IS-02