

Especificaciones:

| Símbolo | Descripción |
|---------|--|
| +++ | Línea subterránea de alumbrado conductor aluminio aislamiento XLP-600V, 2C/IN, calibre y diámetro de tubería indicado en cédula de cableado. |
| ☒ | Registro prefabricado de concreto de 40x60x80 cm, marco y contramarco de fierro ángulo galvanizado por inmersión en caliente en cruce de calle. |
| ☒ | Registro prefabricado de concreto de 40x40x60 cm, marco y contramarco de fierro ángulo galvanizado por inmersión en caliente. |
| ⚡ | Sistema de tierra física compuesto por varilla para tierra de 1x3050 mm protocolizada, soldadura fundente #80 y cable ASC7 No. 9. |
| ☉ | Luminario punta poste, opera módulo integrado LED, 49W, 120-277V, 4000K, IP66, IK10, MERAK SVF MOD, MERSV-GT-F-SVS-NL-4P3M-1A-MMR-1-C1-BK-MATE, montaje sobre poste A 5.5 m de altura. |

Cédula de cableado y ductos

| Clave | Descripción |
|-------|--|
| A | Cable de aluminio aislamiento XLP-600 tipo 2+1 calibre 2x4 AWG (F) + 1x4 (T) en tubo PAD RD de 53 mm Ø. |
| B | Cable de aluminio aislamiento XLP-600 tipo 2+1 calibre 2x4 AWG (F) + 1x4 (T) en tubo PAD RD de 53 mm Ø, más un ducto de reserva de 53 mm Ø en cruce de calle. |
| C | Cable de aluminio XHHW-2, 600 V, monopolar, 2F calibre #11 calibre 6 AWG en tubo PAD RD 19 de 35 mm Ø, cableado de registro a luminaria por el interior del poste. |



Nombre del proyecto:
Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Planta eléctrico iluminación exterior punta poste edificio B.

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto
 Ing. César Enrique Meza Ramírez


Ubicación:
Confluencia de calles: Camino a la mesa, Carlos Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco

Norte: Fecha: **Junio 2024**


Escala: **Indicada**

Acotaciones: **Metros** Claves: **Número:**

Revisión: **00** **IE-23**



Conexión de tierra a poste



02 Registro alumbrado público.

03 Luminaria propuesta

