

01 Cuadro de cargas TAB-ILU
IE-06 S/E



03 Cuadro de equipos TAB-ILU
IE-06 S/

CUADRO DE EQUIPOS								
TIPO	MODELO	CANTIDAS	WATTS	VA	VOLTAJE	AMP	TON	f.p.
LUM-01	L6852-510	1	30	33.33333	120	0.25	N/A	0.9
LUM-02	L6411-110	44	12	13.33333	120	0.09	N/A	0.9
LUM-03	L5457-510	2	29	32.22222	120	0.23	N/A	0.9
LUM-04	L5526-110	0	30	33.33333	120	0.26	N/A	0.9
LUM-05	L6436-110	0	8	8.888889	120	0.06	N/A	0.9
LUM-06	L7112-1E0	12	24	26.66667	120	0.32	N/A	0.9
LUM-07	L7301-913	41	2	2.222222	120	0.02	N/A	0.9
LUM-08	L7017-610	13	5	5.555556	120	0.07	N/A	0.9
LUM-09	F5094-6E5	34	6	6.666667	120	0.04	N/A	0.9
LUM-10	MERSYF-GTF-5	7	49	54.44444	220	0.14	N/A	0.9

04 Cuadro de equipos TAB-ILU

CUADRO DE CARGAS "TAB-ILU"																					
CIRCUITO	DESCRIPCION	L6852-5I0	L641I-1I0	L5457-5I0	L5526-1I0	L6436-1I0	L71I2-1E0	L7301-9I3	L7017-6I0	F5094-6E5	MERSYF-GTF-5	TOTAL WATTS	TOTAL VA	AMP	DISTANCI A (m)	CALIBRE AWG (F--T.F.)	e%	ITM	FASE 1	FASE 2	FASE 3
	W	30	12	29	30	8	24	2	5	6	49										
	VA	33.33	13.33	32.22	33.33	8.89	26.67	2.22	5.56	6.67	54.44										
E1	BAÑOS		19				2					306.67	340.7407	2.68	19.83	12--12	0.506257	1x15A		306.67	
E2	SEGURIDAD		13	2			2					297.78	330.8642	2.61	11.4	12--12	0.282605	1x15A		297.78	
E3	PASILLO	1	12				4					300.00	333.3333	2.62	36.54	12--12	0.912582	1x15A		300.00	
E4	PISO						4	41	13			270.00	300	2.36	41.43	12--12	0.931238	1x15A	270.00		
E5, 7	P. POSTE										7	381.11	423.4568	1.11	48	4--4	0.039619	3x20A	190.55	190.55	
E6	EXTERIOR									34		226.67	251.8519	1.98	89.08	12--12	1.680931	1x15A	226.67		
	TOTAL=	1	44	2	0	0	12	41	13	34		1782.222222	1980.247	5.1968		Desbalance	27.64776	TOTAL=	687.2167	597.78	497.2167

05 Cuadro de cargas TAB-ILU
IE-06 S/E

Nombre del proyecto:
Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
Planta eléctrica iluminación exterior punta poste edificio B.

No. Contrato:

DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área: Responsable del proyecto:

Ing. Adhadh Yigael Gurrola Soto **Ing. César Enrique Meza Ramírez**

Ubicación:
Confuencia de calles: Camino a la mesa, Carlos Rivera Aceves y Las Torres, en la colonia Vistas del Centinela, municipio de zapopan, Jalisco

Norte:  Fecha: **Junio 2024**

Escala: **Indicada**

Aclaraciones: **Metros** Clave: **IE-24** Número:

Revisión: **00**