



RECUBRIMIENTOS	
2.0) LOSAS :	$r=2.0$ cm.
2.1) TRABES :	$r=4.0$ cm.
2.2) COLUMNAS :	$r=4.0$ cm.
2.3) ZAPATAS, DADOS, MUROS Y ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO	$r=5.0$ cm.

3.0) NO TRASLAPAR MÁS DEL 50% DE ACERO DE REFUERZO EN UN MISMO PUNTO.

3.1) EN PAQUETES DE 3 VARRILLAS AUMENTAR TRASLAPLO UN 20 % Y EN PAQUETES DE 4 VARRILLAS AUMENTAR UN 33 %

3.2) EN COLUMNAS, TRASLAPAR A MITAD DE SU ALTURA EL ACERO DE REFUERZO.

3.3) REFUERZO LECHO SUPERIOR ES REFUERZO A TENSION CON ESPESOR DE CONCRETO $\geq$ SOLO OMS DEBIDO DEL MISMO.




Diagram illustrating three different hook configurations (GANCHOS) for the cable system:

- GANCHOS A 90°
- GANCHOS A 135°
- GANCHOS A 180°

6	OBSERVACIONES
6.0) ACOTACION EN CMS (COTA RIGE DIBUJO).	
6.1) PLANTA DESCRIPTIVA NO CONSTRUCTIVA, CHECAR CON PLANTA ARQUITECTONICA.	

Escala: Indicada
 Cotas: Centímetros Clave:
PA-1GP-EST-01

