



2. RECUBRIMIENTOS	
2.0) LOSAS :	$r=2.0 \text{ cm}$
2.1) TRABES :	$r=4.0 \text{ cm}$
2.2) COLUMNAS :	$r=4.0 \text{ cm}$
2.3) ZAPATAS, DADOS, MUROS Y ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL SUELO	$r=5.0 \text{ cm}$

OBSERVACION:

- 3.0) NO TRASLAPAR MAS DEL 50% DE ACERO DE REFUERZO EN UN MISMO PUNTO.
- 3.1) EN PAQUETES DE 3 VARELLAS AUMENTAR TRASLAPES UN 20 % Y EN PAQUETES DE 4 VARELLAS AUMENTAR UN 35 %
- 3.2) EN COLUMNAS, TRASLAPAR A MITAD DE SU ALTURA ACERO DE REFUERZO.
- 3.3) REFUERZO LLEGO SUPERIOR. ES REFUERZO A TENSION CON ESPESOR DE CONCRETO ≥ 30.0 CMS DEBAJO DEL MISMO.

6	OBSERVACIONES
6.0) ACOTACION EN CMS (COTA RIGE DIBUJO).	
6.1) PLANTA DESCRIPTIVA NO CONSTRUCTIVA, CHECAR CON PLANTA ARQUITECTONICA.	

Cotas: Metros Clave:
UD-GC-MP-02