


Notas:  
 • En llegadas y salidas de tubería en los pozos de visita deberán emplearse mangas para garantizar la hermeticidad










Notas:  
 • Acotaciones en m.  
 • El pozo tipo "a" se usara para profundidades mayores de 2.50 m.  
 • El pozo tipo "b" se usara para profundidades menores de 2.50 m.

Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad

H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E#3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2#3 @lecho inferior E#3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5 @lecho inferior E#3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E#3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E#3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E#3 @ 15 cm.



Detalle construcción de boca de tormenta



Diámetro nominal (d) cm	Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
61	24	130
45	18	110
40	16	100
35	14	90
30	12	85
25	10	80

Dirección de Abastecimiento y Operación para su revisión operativa

Notas:

Nombre del proyecto:  
 Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 01, incluye modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución de infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
 Detalles de alcantarillado pluvial

No. Contrato:  
 DOPI-MUN-RM-PAV-LP-025-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
 Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:  
 Ing. Adhax Yiguel Gurrola Soto

Responsable del proyecto:  
 Ing. Raul Alejandro Martin Casiano

Ubicación:  
 Av. Valdepeñas, Col. Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Fecha: Febrero 2025  
 Escala: Indicada  
 Cotas: Metros

Clave:  
**APL-02**