







Simbología:



Notas:  
 • En llegadas y salidas de tubería en los pozos de visita deberán emplearse mangas para garantizar la hermeticidad


Notas:  
 • Acotaciones en m.  
 • El pozo tipo "a" se usara para profundidades mayores de 2.50 m.  
 • El pozo tipo "b" se usara para profundidades menores de 2.50 m.

02 Detalle tipos de pozos visita


Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad

H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5@lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E #3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E #3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)	Ancho		Profundidad mínima
	cm.	pulg.	
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120



04 Detalle Armados en dala para pozos de visita




08 Detalle caja ciega




09 Detalle conexión de la descarga P.V.C.




05 Detalle y datos de Zanja



06 Detalle de peldaño para escalera marina




03 Detalle de llegada y salida de tubería



Especificaciones

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo elastomérico
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética



07 Detalle descarga domiciliaria



Nombre del proyecto:  
 Pavimentación de la calle Paseo de los Huejates, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
 Propuesta y detalles de alcantarillado sanitario

No. Contrato:  
 DOPI-MUN-R33-PAV-LP-062-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:  
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:  
 Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de área:  
 Ing. Adhad Yiguel Gurrola Soto

Responsable del proyecto:  
 Ing. Raúl Alejandro Martín Casiano

Ubicación:  
 C. Paseo de los Huejates  
 Col. Lomas de Tabachines, Zapopan, Jalisco