







03 Detalle Armados en dala para pozos de visita
 DRE.03 Esc. 1:20


Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad		
H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.	3#3@lecho superior 3#5 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00 m
2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E #3 @ 15 cm.	2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E #3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)			Ancho		Profundidad mínima	
cm	pulg.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.
61	24	130	165			
45	18	110	145			
40	16	100	135			
35	14	90	130			
30	12	85	125			
25	10	80	120			



Especificaciones

1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo elastomérica
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética



Notas:

Nombre del proyecto:
 Pavimentación de la calle Morelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Nueva España, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:
 Detalles de alcantarillado sanitario

No. Contrato:
 DOP-MUN-R33-PAV-LP-063-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:
 Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:
 Arq. Edwin Aguilar Escatrel

Jefe de área:
 Ing. Adhah Yiguel Gurrula Soto

Responsable del proyecto:
 Ing. Rauil Alejandro Martín Casiano

Ubicación:
 Calle Morelos
 Col. Nueva España, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Abril 2025
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros

Clave:
DRE.03

Dirección de abastecimiento y operación para su revisión operativa

Ing. Manuel Robledo Sordía
 Director de abastecimiento y operación

Ing. Erik Alberto Alvarez Zamorano
 Sub-director de alcantarillado

Ing. José de Jesús Varela Manzano
 Jefe de sección de alcantarillado Sector Libertad