







Simbología:




01 Detalle tipos de pozos visita


Armado en dalas para pozos de visita, según profundidad		
H= 0 a 1.00 m	H= 1.01 a 2.00 m	H= 2.01 a 3.00 m
 3#3@lecho superior 2#4+1#3@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	 3#3@lecho superior 2#4 + 2 #3 @lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.	 3#3@lecho superior 3#5@lecho inferior E #3 @ 12.5 cm.
H= 3.01 a 4.00 m	H= 4.01 a 5.00 m	H= 5.01 a 6.00
 2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5@lecho inferior E #3 @ 10 cm.	 2#4@lecho superior 2#4@cada cara lateral 3#5+2#3@lecho inferior E #3 @ 15 cm.	 2#4+1#3@lecho superior 2#4@cada cara lateral 6#4@lecho inferior E #3 @ 15 cm.

Diámetro nominal (d)		Ancho cm.	Profundidad mínima cm.
cm	pulg.		
61	24	130	165
45	18	110	145
40	16	100	135
35	14	90	130
30	12	85	125
25	10	80	120


04 Detalle y datos de Zanja



05 Detalle de peldaño para escalera marino



06 Detalle descarga domiciliaria



08 Detalle caja ciega



07 Detalle conexión de la descarga P.V.C



Especificaciones	
1	Manga de empotramiento hermético
2	Codo 90°
3	Codo 45°
4	Tee
5	Silleta cementar
6	Unión espiga-campana con anillo elastomérica
7	Tubería PVC sanitaria con junta hermética