Gobierno de Zapopan

Ciudad de las niñas y niños

Obras Públicas e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:

Microlocalización:

Simbologia:

## SIMBOLOGIA

| SIMBOLO | DESCRIPCION | NORMA C.F.E. | ESPECIF. C.F.E. |
|---|---|---|---|
| | LENA 070 LUMINARIO TIPO PUNTA DE POST PARA JARDINES Y CENTROS HISTORICOS, VOLTAJE DE OPERACION 100-277V, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IP66, IK10, GARANTIA 10 AÑOS. | | |
| | LUMINARIA RECUPERADA DE 54W. | | |
| | LENA 070 LUMINARIO TIPO PUNTA DE POST PARA JARDINES Y CENTROS HISTORICOS, VOLTAJE DE OPERACION 100-277V, CON BRAZO DE 2M, TEMPERATURA DE COLOR 4000K, IP66, IK10, GARANTIA 10 AÑOS. | | |
| | ORION MOD. 10-270A* LUMINARIO TIPO BALIZA PARA EXTERIORES, VOLTAJE DE OPERACION 100-240V, TEMPERATURA DE COLOR 3000K, IP55, 630m, 7W, SMD LED.MARCA ASTROLED. | | |
| | SW 10 AL, LT020-210, LUMINARIO TIPO CORTESIA, PARA EMPOTRAR EN MURO, VOLTAJE DE OPERACION 100-305V, TEMPERATURA DE COLOR 2700K A 4000K, IP65, 760m, 2W,LED. MARCA MAGO. | | |
| | SW 10 AL, LT020-210, LUMINARIO TIPO CORTESIA, PARA EMPOTRAR EN PISO, VOLTAJE DE OPERACION 100-305V, TEMPERATURA DE COLOR 2700K A 4000K, IP65, 760m, 2W,LED. MARCA MAGO. | | |
| | REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO HIDRAULICO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 400X400x5cm, PESO APROXIMADO: 80S:48KG, TAPA:23KG. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO, CON TAPA PARA BANQUETA, AGARRADERAS DE REDONDO LISO 3/8". | | |
| | CAJA ESTANCA, SUS DIMENSIONES EXTERIORES SON 13 X 10.5 X 10.5 C.M Y LAS INTERIORES SON 10 X 10 X 6.5 CM. ESTÁ ELABORADA EN PLÁSTICO AISLANTE CLASE II RESISTENTE AL FUEGO DE HASTA 650 GRADOS CELSIUS, A LOS RAYOS UV Y SUS PROTECCIONES IP55 E IK07 LE DAN FORTALEZA ANTE EL AGUA Y LOS IMPACTOS. | | |
| | POLIDUCTO VIRGEN LISO, COLOR NARANJA. DIAMETRO SEGUN LA CEDULA DE CABLEADO. | | |
| | TUBERIA GALVANIZADA DE ROSCA, COLGANTEADA EN SOTANO, BAJO LOSA DEL ESTACIONAMIENTO. DIAMETRO SEGUN LA CEDULA DE CABLEADO. | | |
| | SUBE TUBERIA GALVANIZADA DE ROSCA, COLGANTEADA EN SOTANO HACIA JARDINERAS. DIAMETRO SEGUN LA CEDULA DE CABLEADO. | | |
| a,b,c | CEDULA DE CABLEADO QUE INDICA LO SIGUIENTE: a)= NUMERO DE CABLEADO, b)= TIPO DE TUBERIA, c)=LIBRE DE CABLE Y MATERIAL DEL CABLE. | | |
| A13-15 A25-27 C6 | INDICA LO SIGUIENTE: A)= TABLERO PROVENIENTE, 1,3)= NUMERO DECIRCUITO. | | |
| | CONEXION CONDULET ROSCADO TIPO "LB". PARA DESVIACIONES EN HORIZONTAL. DIAMETRO SEGUN CEDULA DE CABLEADO. | | |
| | CONEXION CONDULET ROSCADO TIPO "T". DIAMETRO SEGUN CEDULA DE CABLEADO. | | |

**Frente 02**

## CEDULA DE CABLEADO "ALUMBRADO JARDINERAS"

| | FASES mm2(AWG)(CM) | NEUTRO mm2(AWG)(CM) | REGRESO mm2(AWG)(CM) | TIERRA FISICA mm2(AWG)(CM) | DIAM.TUB mm | MATERIAL ESPACIOTUB | TIPO DE TUBERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2-13.3( 6 ) | | | 1-13.3( 6 ) | T-27mm | AL | POLIDUCTO |
| B | 2-13.3( 6 ) | | | 1-13.3( 6 ) | T-27mm | AL | IMC |
| C | 4-13.3( 6 ) | | | 1-13.3( 6 ) | T-35mm | AL | IMC |
| D | 2-5.26(10 ) | | | 1-5.26(10 ) | T-21mm | CU | POLIDUCTO |
| E | 4-5.26(10 ) | | | 1-5.26(10 ) | T-27mm | CU | IMC |
| F | 2-3.31(12 ) | | | 1-3.31(12 ) | T-21mm | CU | POLIDUCTO |
| J | 2-5.26(10 ) | | | 1-5.26(10 ) | T-21mm | CU | IMC |

Nombre del proyecto:

**Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 02 dentro del programa " Zapopan tu Centro" más obras complementarias col. Zapopan centro, municipio de Zapopan, Jalisco**

Contenido del plano:

**Proyecto eléctrico área de Jardineras.**
**Iluminación cortesía. Sótano.**

No. Contrato:

**DOPI-MUN-RM-EP-LP-096-2025**

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguiar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto

Supervisor del proyecto:

Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Empresa:

cuadra

Representante técnico:

José Manuel Padilla Hernández.
Cuadra Urbanismo S.A. de C.V

Ubicación:

Plaza de las Américas
Zapopan, Jalisco

N

Fecha: Mayo 2025
Escala: 1:350
Cotas: Metros

Clave:

**IE-03**