

UNIDADES EVAPORADORAS										
ZOO ZAPÓPAN OFICINAS P BAJA Y P ALTA										
ID	CAPACIDAD NOMINAL TR	CARACTERISTICAS ELECTRICAS V/F/HZ	CONSUMO DE CORRIENTE AMP (MCA)	MARCA	MODELO	SERVICIO	LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSION [MM]	PESO[KG]
UE-01	3.00	230-1-60	1.05	SAMSUNG	AM036ANHPKH/AZ	RECEPCION DOBLE ALTURA	ARCHIVO	1	1.30 X 0.30 X 0.70	40.00
UE-02	1.50	230-1-60	0.25	SAMSUNG	AM018NN4DCH/AA	PASILLO SITE (AREA TRABAJO)	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-03	1.50	230-1-60	0.25	SAMSUNG	AM018NN4DCH/AA	PRIVADO TIPO 3	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-04	1.50	230-1-60	0.25	SAMSUNG	AM018NN4DCH/AA	COMEDOR	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-05	1.50	230-1-60	0.25	SAMSUNG	AM018NN4DCH/AA	COMEDOR	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-06	2.00	230-1-60	0.30	SAMSUNG	AM024NN4DCH/AA	PRIVADO TIPO UNO PLANTA ALTA	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-07	1.00	230-1-60	0.25	SAMSUNG	AM012NN4DCH/AA	PASILLO INTERCONEXION PLANTA ALTA	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-08	2.00	230-1-60	0.30	SAMSUNG	AM024NN4DCH/AA	PRIVADO TIPO DOS PLANTA ALTA	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00
UE-09	2.00	230-1-60	0.30	SAMSUNG	AM024NN4DCH/AA	SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA	PLAFON	1	840 X 204 X 840	15.00

UNIDADES VENTILADORES DE EXTRACCION E INYECCION																
ZOO ZAPOPAN P BAJA Y P ALTA																
ID	CAPACIDAD PCM	MOTOR HP-(WATTS)	CARACT. ELECTRICAS V-F-HZ	C. A. PULG	VELOCIDAD RPM	MARCA	MODELO	TIPO	DESCARGA	LOCALIZACIÓN	SERVICIO	CANT	DIMENSION (MM)			PESO
													L	H	A	KG
VE-01	150	35W	127-1-60	0.5	2300	S&P	CFP-500	CENTRIFUGO PLAFON	HORIZONTAL	PLAFON	BAÑO UNIVERSAL + ASEO	1	330	242	330	4.80
VE-02	150	38W	127-1-60	0.5	2342	S&P	TD-250/100 SILENT	CENTRIFUGO PLAFON	HORIZONTAL	PLAFON	BAÑO - PRIVADO TIPO UNO P ALTA	1	330	242	330	4.80
VE-03	700	224W	127-1-60	0.5	2713	S&P	TD-1300/250 SILENT	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	SSHH DAMAS PLANTA BAJA	1	302	233	198	20.00
VE-04	700	224W	127-1-60	0.5	2713	S&P	TD-1300/250 SILENT	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	SSHH HOMBRES P BAJA	1	302	233	198	20.00
VI-01	350	67W	127-1-60	0.5	2466	S&P	TD-500/150 SILENT	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	RENOV AIRE NVO P BAJA	1	302	233	198	6.00
VI-02	500	136W	127-1-60	0.5	2247	S&P	TD-800/200 SILENT	HELICOCENTRÍFUGO	HORIZONTAL	PLAFON	RENOV AIRE NVO P ALTA	1	302	233	198	8.70

VRF CONDENSADORAS									
ZOO ZAPOPAN OFICINAS P BAJA Y PLANTA ALTA									
ID	CAPACIDAD NOMINAL TON/BUT	CARACTERISTICAS ELECTRICAS V/F/Hz	CONSUMO DE CORRIENTE	MARCA	MODELO	SERVICIO	LOCALIZACION	DIMENSION [MM]	PESO [KG]
UC-VRF-01	21.5	230-3-60	73	SAMSUNG	AM260JXVAFH/AZ	OFICINAS	AZOTEA	1295 X 1795 X 765	333

UNIDADES MINI-SPLIT										
ZOO ZAPOPAN OFICINAS P BAJA Y P ALTA										
NOMENCLATURA	CAPACIDAD NOMINAL TON	CARACTERISTICAS ELECTRICAS V/F/HZ	CONSUMO DE CORRIENTE AMP	MARCA	MODELO	SERVICIO	LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSION [MM]	PESO[KG]
UE-MS-01	1.50	230-1-60	7.50	SAMSUNG ADVANCE	AR018BVHQASI/AX	DATA CENTER	DATA CENTER PLANTA ALTA	1.00	1040 X 302 X 213	12.00
UC-MS-01							AZOTEA	1.00	770 X 545 X 288	27.00



Ciudad de las

niñas y niños



Obras Públicas e Infraestructura

Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:



Nombre del proyecto:
Rehabilitación de la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasia, etapa 01/frente 03, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Juan Manuel, José María Morelos, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Cuadro de equipos de HVAC

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-EP-LP-150-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhad Yigael Gurrola Soto

Responsable del proyecto:

Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López

Ubicación:

Av. Aurelio Ortega, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal.

Fecha: Octubre 2025

Escala: Indicada

Cotas: Metros

Clave:

IE-06