



S I M B O L O G Í A			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	NORMA C.F.E.	ESPECÍF. C.F.E.
	POSTE DE CONCRETO REPARADOR DE 31.00 m DE ALTIMETRIA Y 1000 KGMS DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCH-1400	PCA-1400	
	POSTE DE CONCRETO REPARADOR DE 5.00 m DE ALTIMETRIA Y 600 KGMS DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCH-400	PCA-400	
	POSTE DE CONCRETO REPARADOR DE 7.50 m DE ALTIMETRIA Y 600 KGMS DE RESISTENCIA NORMA CFE. PCH-7400	PCA-7400	
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE PROPIEDAD DE C/ CAPACIDAD 100 KVA. (25 NÚ DE FASES)	1TISA	
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE ALAMBURDO C/ CAPACIDAD 100 KVA. (25 NÚ DE FASES)	1T22A	
	LÍNEA ÁEREA DE BAAI TENSIÓN 3P-4H 125-125V PARA TUBERÍA DE 150.000 MM. SOLOCALES EXISTENTES PROPIEDAD DE CFE.		
	LÍNEA ÁEREA DE ALAMBURDO PÚBLICO BAAI TENSIÓN 3P-4H 240 V. EXISTENTE.		
	LÍNEA ÁEREA DE MEDIA TENSIÓN 3P-4H 230V. EXISTENTE PROPIEDAD DE CFE.		
	TRANSICIÓN AERIO-SUBTERRÁNEA 125000V CORRIENTE DE 3 A FASES 114.00 CM CORRIENTE CORRIENTE 100000V 27.00 V ANCHURA 100 CM TIPO TRANSICIÓN 100000V 27.00 V	125000T	
	CRUCE DE CONDUCTORES AERIOS CONECTADOS		
	EQUIPO DE MEDICIÓN CEE BAAI TENSIÓN		
	SISTEMA DE TUBERÍA DE 150.000 MM. CONECTADOS POR VÁLVULAS PARA TUBERÍA DE 150.000 MM. SOLOCALES EXISTENTES 8 Y 9 Y C/AL 1257.34 CM DE LONGITUDS NÚMERAS PARA TUBERÍA DE 150.000 MM. TIPO DE TUBERÍA DE 150.000 MM. TIPO DE TUBERÍA DE 150.000 MM.		
	RETENIDA VENEZUELA DE MALLA	REA	
	RETENIDA DE BANGALAYA	REA	
	RETENIDA DE ESTACA Y ACIA (REA)	REA	
	LÍNEA ÁEREA DE MEDIA TENSIÓN ABIERTA EN UN PUNTO DEFINIDO		
	LUMINARIA EXISTENTE METRICO SANE SAN EN 1400 LED TIPO GAREZ		
NOTAS			
CEDELA A CONDUCTORES EN LÍNEA ÁEREA DE MEDIA Y BAAI TENSIÓN 1. LÍNEA ÁEREA MEDIA TENSIÓN 3P-4H CONDUCTOR CABLEADO AL 30.00 CM BARRILADO 20 V EN LAS FASES Y CONDUCTOR CABLEADO ACER AL 30.00 CM ALIADO RECTO 2. LÍNEA ÁEREA MEDIA TENSIÓN 3P-4H CONDUCTOR AL 16.00 CM 3. LÍNEA ÁEREA MEDIA TENSIÓN 3P-4H CONDUCTOR CABLEADO AL 30.00 CM ALIADO 4. LÍNEA ÁEREA DE BAAI TENSIÓN 3P-4H CONDUCTOR CABLEADO DE ALUMINIO CAL AL 30.00 CM ALIADO BARRILADO 20V 5. LÍNEA ÁEREA DE BAAI TENSIÓN 3P-4H CONDUCTOR CABLEADO DE ALUMINIO CAL AL 30.00 CM ALIADO BARRILADO 20V			
COLOR VERDE NEGRO COLOR AZUL COLOR ROJO PROTECTOR			

Frente 02		
Frente 03		
Notas:		
	Polígono de intervención	
	Índice Nivel en planta	
	Índice Nivel de Piso Terminado	
	Registro existente	
	Luminario existente tipo farol	
	Luminario existente en piso	
	Toma alumnao	
	Baldoso existente	
	Respiradero estacionamiento	
	Banca metálica	
	Fuente de concreto	
Arbolado existente:		
	Olive negro	
	Arroyán	
	Plumera	
	Mapacho	
	Narajón	
	Pinal	
	Palma Washingtonia	
	Palma Areca	
Nombre del proyecto:		
Construcción y adecuación de la plaza de las Américas frente 02 dentro del programa " Zapapan tu Centro" más obras complementarias col. Zapapan centro, municipio de Zapapan, Jalisco		
Contenido del plano:		
Levantamiento Elctrico Estado Actual Transformador y Cuarto eléctrico.		
No. Contrato:		
DOPI-MUN-RM-EP-LP-096-2025		
Director de Obras Publicas e Infraestructura:		
Ing. Ismael Jáuregui Castañeda		
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:		
Arq. Edwin Aguilar Escatel		
Jefe de área:	Supervisor del proyecto:	
Ing. Adhag Yigael Gurrula Soto	Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López	
Empresa:	Representante técnico:	
	José Manuel Padilla Hernández.	
Ubicación:	Cuadro Urbanismo S.A. de CV	
Plaza de las Américas Zapapan, Jalisco		
	Fecha: Mayo 2025	Clave:
	Escala: 1:500	
	Cotas: Metros	
LEV-01		