





Simbología:	
Descripción	
Poste de concreto reforzado de CFE existente (x): Número consecutivo de poste indicado	
Transformador tipo poste de alumbrado nuevo: (E) No. de transformador (Y) 15 KVA (Z) Monofásico	
Relación de transformación de 23KV - 220/110 V enfriamiento natural aire/aceite marca T.J.	
Línea subterránea de alumbrado conductor aluminio aislamiento XLPE-600v, 2C/1N, calibre y diámetro de tubería indicado en cédula de cableado.	
Registro prefabricado de concreto de 40x60x80 cm, marco y contramarco de fierro ángulo galvanizado por inmersión en caliente en cruce de calle.	
Registro prefabricado de concreto de 40x40x60 cm, marco y contramarco de fierro ángulo galvanizado por inmersión en caliente.	
Sistema de tierra física compuesto por varilla para tierra de 16x3050 mm protocolizada, soldadura fundente #80 y cable ASC7 No. 9.	
Medición y control para alumbrado integrado por gabinete Nemo 4K de 400x300x20 cm, interruptor termomagnético en caja moldeada de 3 polos 30 A, contactor electromagnético 1 polo, sin bobina, tamaño Nemo 1, 30 A clase 8502, 600v, bobina a 220v. Deberá cumplir todas las especificaciones indicadas por el departamento de alumbrado público. (X): Número consecutivo de poste indicado.	
Luminaria vial, opera módulo integrado LED 72W, 120-277 VCA, 4000 K con shorting cap. Marca Philips, sobrepasar en poste cónico circular a 7.5 m de altura + brazo de 1.2m RFS-72W32LED4K-G2-R2M	
Luminaria vial, opera módulo integrado LED 54W, 120-277 VCA, 4000 K con shorting cap. Marca Philips, sobrepasar en poste cónico circular a 7.5 m de altura + brazo de 1.0m RFS-54W16LED4K-G2-R2M	
Transición aéreo-subterránea en baja tensión, para alumbrado. (x): Número consecutivo de transición indicado	

La Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Zapopan revisó y da visto bueno al presente proyecto de alumbrado público con vigencia de un año a partir del _____ de _____ del 20__

Revisó	Validó
Revisó proyecto	Validó área técnica
	Vo. Bo.
Vo. Bo. Dirección de Alumbrado Público de Zapopan	
Nombre del proyecto: Construcción e integración al entorno urbano del Parque denominado Prados de Santa Lucía, etapa 01, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Álvaro Obregón, Ignacio Zaragoza, Clavel, colonia Prados de Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco	
Contenido del plano: Proyecto eléctrico de alumbrado público - vista general	
No. Contrato: DOPI-MUN-PP-EP-LP-168-2025	
Director de Obras Públicas e Infraestructura: Ing. Ismael Jáuregui Castañeda	
Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos: Arq. Edwin Aguilar Escatel	
Jefe de área:	Responsable del proyecto:
Ing. Adhadi Yigael Gurrola Soto	Ing. Vanessa Guadalupe Martínez López
Ubicación: Calles Ignacio Zaragoza, Álvaro Obregón y Clavel, colonia Prados de Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco	
Fecha: Octubre 2025	Clave:
Escala: Indicada	
Cotas: Metros	

