

Statistics						
Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
Almacen 01	+	223.1 lux	280.5 lux	157.7 lux	1.8:1	1.4:1
Almacen 02	+	216.9 lux	307.0 lux	95.7 lux	3.2:1	2.3:1
Almacen 03	+	289.3 lux	418.6 lux	164.7 lux	2.5:1	1.8:1
Almacen 04	+	224.1 lux	289.3 lux	157.4 lux	1.8:1	1.4:1
Almacen 05	+	224.8 lux	257.2 lux	198.1 lux	1.3:1	1.1:1
Almacen 06	+	210.4 lux	230.5 lux	197.9 lux	1.2:1	1.1:1
Almacen 07	+	240.5 lux	318.7 lux	99.6 lux	3.2:1	2.4:1
Almacen 08	+	195.3 lux	242.7 lux	143.0 lux	1.7:1	1.4:1
Archivo 01	+	201.5 lux	377.7 lux	68.7 lux	5.5:1	2.9:1
Archivo 02	+	206.3 lux	304.4 lux	80.2 lux	3.8:1	2.6:1
Area de bicicletas	+	301.3 lux	404.9 lux	103.7 lux	3.9:1	2.9:1
Area de reportes	+	307.2 lux	440.2 lux	105.7 lux	4.2:1	2.9:1
Area t+cnica	+	302.4 lux	449.1 lux	27.4 lux	16.4:1	11.0:1
Atencion ciudadana	+	191.9 lux	359.4 lux	28.3 lux	12.7:1	6.8:1
Ba o direcci n	+	240.7 lux	270.6 lux	225.7 lux	1.2:1	1.1:1
Ba o inclusivo	+	214.3 lux	251.5 lux	165.1 lux	1.5:1	1.3:1
Ba o sala 01	+	277.2 lux	390.3 lux	146.8 lux	2.7:1	1.9:1
Ba o sala 02	+	244.6 lux	347.3 lux	132.7 lux	2.6:1	1.8:1
Ba os hombre publico	+	245.2 lux	323.4 lux	120.8 lux	2.7:1	2.0:1
Ba os Hombres	+	203.9 lux	308.1 lux	97.9 lux	3.1:1	2.1:1
Ba os mujeres	+	227.0 lux	319.1 lux	127.3 lux	2.5:1	1.8:1
Ba os mujeres publico	+	231.6 lux	328.0 lux	94.3 lux	3.5:1	2.5:1
Bodega drones	+	213.8 lux	260.4 lux	160.1 lux	1.6:1	1.3:1
Bodega operativos	+	258.3 lux	343.4 lux	125.3 lux	2.7:1	2.1:1
Comedor	+	213.2 lux	362.8 lux	75.9 lux	4.8:1	2.8:1
Cordinaci n de reportes	+	300.3 lux	392.1 lux	169.3 lux	2.3:1	1.8:1
Cuarto de maquinas	+	351.5 lux	463.6 lux	146.7 lux	3.2:1	2.4:1
Direcci n	+	304.7 lux	401.5 lux	179.8 lux	2.2:1	1.7:1
Enlace 01	+	204.8 lux	265.0 lux	141.1 lux	1.9:1	1.5:1
Enlace 02	+	228.8 lux	284.6 lux	170.5 lux	1.7:1	1.3:1
Gesti n de estacionamiento	+	311.6 lux	496.4 lux	109.9 lux	4.5:1	2.8:1
Jefe de area operativa	+	336.6 lux	425.9 lux	204.7 lux	2.1:1	1.6:1
Jefe de juridico	+	291.1 lux	428.9 lux	125.3 lux	3.4:1	2.3:1
Juridico	+	313.1 lux	422.1 lux	147.6 lux	2.9:1	2.1:1
Mantenimieto	+	349.2 lux	404.2 lux	290.7 lux	1.4:1	1.2:1
Mezzanine	+	212.4 lux	272.5 lux	137.9 lux	2.0:1	1.5:1
Oficina operativos	+	308.6 lux	342.5 lux	282.9 lux	1.2:1	1.1:1
Oficinas direcci n	+	323.4 lux	475.0 lux	168.6 lux	2.8:1	1.9:1
Pasillo 01	+	234.3 lux	363.0 lux	92.0 lux	3.9:1	2.5:1
Pasillo 02	+	287.7 lux	343.8 lux	230.2 lux	1.5:1	1.2:1
Pasillo 03	+	251.7 lux	365.7 lux	118.2 lux	3.1:1	2.1:1
Pasillo 04	+	254.0 lux	380.7 lux	106.7 lux	3.6:1	2.4:1
Priv. 01	+	341.1 lux	413.8 lux	263.8 lux	1.6:1	1.3:1
Priv. 02	+	332.0 lux	406.7 lux	284.9 lux	1.4:1	1.2:1
Priv. 03	+	314.2 lux	369.0 lux	275.0 lux	1.3:1	1.1:1
Priv. 04	+	304.6 lux	351.8 lux	264.4 lux	1.3:1	1.2:1
Priv. 05	+	306.2 lux	352.7 lux	266.7 lux	1.3:1	1.1:1
Priv. 06	+	306.0 lux	355.9 lux	262.1 lux	1.4:1	1.2:1
Priv. 07	+	305.7 lux	355.6 lux	262.4 lux	1.4:1	1.2:1
Priv. 08	+	303.2 lux	352.8 lux	262.8 lux	1.3:1	1.2:1
Priv. 09	+	305.1 lux	362.7 lux	273.1 lux	1.3:1	1.1:1
Priv. 10	+	343.6 lux	418.7 lux	264.6 lux	1.6:1	1.3:1
Priv. 11	+	307.6 lux	385.9 lux	247.0 lux	1.6:1	1.2:1
Priv. 12	+	311.8 lux	377.0 lux	267.6 lux	1.4:1	1.2:1
Priv. 13	+	307.2 lux	370.3 lux	269.3 lux	1.4:1	1.1:1
Recursos Humanos	+	305.5 lux	518.9 lux	89.2 lux	5.8:1	3.4:1
Reuniones virtuales	+	282.1 lux	325.8 lux	221.6 lux	1.5:1	1.3:1
Sala de juntas 01	+	363.2 lux	479.8 lux	211.8 lux	2.3:1	1.7:1
Sala de juntas 02	+	375.4 lux	547.7 lux	174.0 lux	3.1:1	2.2:1
SITE	+	236.5 lux	279.7 lux	201.5 lux	1.4:1	1.2:1

Power Statistics				
Description	# Luminaires	Total Watts	Area	Density
DPEA Almacen 01	8	160.0 W	17.5 m2	9.1 W/m2
DPEA Almacen 02	2	77.7 W	16.6 m2	4.7 W/m2
DPEA Almacen 03	2	77.7 W	10.0 m2	7.8 W/m2
DPEA Almacen 04	4	80.0 W	10.5 m2	7.6 W/m2
DPEA Almacen 05	3	60.0 W	4.7 m2	12.8 W/m2
DPEA Almacen 06	4	80.0 W	5.4 m2	14.7 W/m2
DPEA Almacen 07	2	77.7 W	13.8 m2	5.6 W/m2
DPEA Almacen 08	2	100.9 W	19.4 m2	5.2 W/m2
DPEA Archivo 01	4	155.4 W	60.2 m2	2.6 W/m2
DPEA Archivo 02	10	200.0 W	47.5 m2	4.2 W/m2
DPEA Area de bicicletas	16	480.0 W	91.4 m2	5.2 W/m2
DPEA Area de reportes	16	560.0 W	134.8 m2	4.2 W/m2
DPEA Area t+cnica	21	1361.0 W	259.3 m2	5.2 W/m2
DPEA Atencion ciudadana	7	504.0 W	107.5 m2	4.7 W/m2
DPEA Ba os hombre	40	440.0 W	77.3 m2	5.7 W/m2
DPEA Ba os hombre publico	15	165.0 W	16.9 m2	9.8 W/m2
DPEA Ba os mujer publico	16	176.0 W	23.4 m2	7.5 W/m2
DPEA Ba os mujeres	45	495.0 W	79.9 m2	6.2 W/m2
DPEA Ba os sala 01	13	143.0 W	19.0 m2	7.5 W/m2
DPEA Ba os sala 02	12	132.0 W	18.8 m2	7.0 W/m2
DPEA Bodega de drones	2	40.0 W	5.3 m2	7.6 W/m2
DPEA Bodega de operativos	17	340.0 W	70.1 m2	4.8 W/m2
DPEA Comedor	10	373.1 W	135.1 m2	2.8 W/m2
DPEA Coordinacion de reportes	9	561.7 W	77.7 m2	7.2 W/m2
DPEA Cuarto de maquinas	12	360.0 W	31.7 m2	11.4 W/m2
DPEA Direccion	10	320.0 W	34.9 m2	9.2 W/m2
DPEA Enlace 01	3	182.8 W	16.9 m2	10.8 W/m2
DPEA Enlace 02	2	100.9 W	5.5 m2	18.2 W/m2
DPEA Gestion de estacionamiento	7	271.9 W	71.3 m2	3.8 W/m2
DPEA Jefe de area operativa	5	175.0 W	22.0 m2	8.0 W/m2
DPEA Jefe de juridico	2	77.7 W	13.9 m2	5.6 W/m2
DPEA Juridico	3	116.5 W	32.1 m2	3.6 W/m2
DPEA Mantenimiento	6	180.0 W	8.5 m2	21.3 W/m2
DPEA Mezzanine	12	360.0 W	63.2 m2	5.7 W/m2
DPEA Oficina operativos	4	140.0 W	6.0 m2	23.2 W/m2
DPEA Oficinas direccion	8	400.0 W	49.8 m2	8.0 W/m2
DPEA Pasillo 01	2	40.0 W	11.8 m2	3.4 W/m2
DPEA Pasillo 02	1	20.0 W	3.6 m2	5.6 W/m2
DPEA Pasillo 03	4	140.0 W	23.5 m2	6.0 W/m2
DPEA Pasillo 04	8	280.0 W	44.5 m2	6.3 W/m2
DPEA Priv. 01	3	105.0 W	9.4 m2	11.2 W/m2
DPEA Priv. 02	2	70.0 W	7.2 m2	9.7 W/m2
DPEA Priv. 03	2	70.0 W	7.0 m2	10.0 W/m2
DPEA Priv. 04	2	70.0 W	6.7 m2	10.4 W/m2
DPEA Priv. 05	2	70.0 W	6.5 m2	10.8 W/m2
DPEA Priv. 06	2	70.0 W	6.8 m2	10.4 W/m2
DPEA Priv. 07	2	70.0 W	6.8 m2	10.4 W/m2
DPEA Priv. 08	2	70.0 W	6.6 m2	10.7 W/m2
DPEA Priv. 09	2	70.0 W	6.6 m2	10.6 W/m2
DPEA Priv. 10	3	105.0 W	9.3 m2	11.3 W/m2
DPEA Priv. 11	2	70.0 W	7.7 m2	9.1 W/m2
DPEA Priv. 12	2	70.0 W	7.1 m2	9.9 W/m2
DPEA Priv. 13	2	70.0 W	7.0 m2	9.9 W/m2
DPEA Recursos humanos	3	116.5 W	40.6 m2	2.9 W/m2
DPEA Reuniones virtuales	1	38.8 W	8.3 m2	4.7 W/m2
DPEA Sala de juntas 01	15	330.0 W	36.8 m2	9.0 W/m2
DPEA Sala de juntas 02	2	77.7 W	15.1 m2	5.1 W/m2

Schedule									
Symbol	Label	QTY	Catalog Number	Description	Lamp	Number Lamps	Lumens per Lamp	LLF	Wattage
⊖	A	141		LUNA 9 11W IP 65	LED	1	1100	0.9	11
⊕	C	9	L6726-110	DONNA LED 60	LED	1	6200	0.9	50
⏏	F	77		BL FLAT 1800 4000K OPAL.	LED	1	3125	0.9	35
⊖	B	78		LUNA 23 SSD 4000K	LED v2	1	1785	0.9	20
▢	D	37	CO5315NBNA	CO5315NBNA 40W 30X60° 4000K NGOK	CO5315NBNA	1	5171	0.9	38.8429
—	G	46		GAMMA TOT 1200 4000K	LED	1	4300	0.9	30
—	H	27		BL U 2400 72W STD	LED	1	9800	0.9	72
▢	I	15	90CM	1		1	4086	0.9	50.43



Gobierno de
Zapopan



Obras Públicas
e Infraestructura
Gestión Integral de la Ciudad

Macrolocalización:



Microlocalización:



Nombre del proyecto:
Adecuación, rehabilitación y construcción de las instalaciones para la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan, etapa 01, mds obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Av. José Parres Arias, prolongación Pinos Sudreá, prolongación López Cotilla, Del Estribo, colonia Zapopan Centro, municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:

Tablas fotométricas

No. Contrato:

DOPI-MUN-RM-IM-LP-161-2025

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

Arq. Edwin Aguilar Escatel

Jefe de área:

Ing. Adhbad Yisrael Gurrula Soto

Responsable del proyecto:

Arq. Gaspar Humberto Ramírez Apellido Apellido

Ubicación:
Av. Laureles 80, en confluencia de las calles: Del Estribo, Prolongación López Cotilla y Prol. Pino Suárez, Col Centro CP. 45100, Zapopan, Jalisco.

Fecha: Noviembre 2025

Escala: Indicada

Clave:

Cotas: Metros

EF-03

